

แบบรายงาน
สรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำปีงบประมาณ 2567

ฐานข้อมูล
สภาพปัญหาน้ำเสีย
ประจำปีงบประมาณ 2567

สำรวจโดย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลแม่จัน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย

ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่จันมีฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียที่จะต้องรายงานด้านน้ำเสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ดังนี้

1. โรงพยาบาลแม่จัน



2. ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาแม่จัน



ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่จันมีฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียที่ไม่ต้องรายงาน
ด้านน้ำเสียแต่ได้มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหาด้านน้ำเสียดังนี้

1. ตลาดเอกชน จำนวน 3 แห่ง
2. ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน 1 แห่ง
3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 62
4. โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชิงแสนประชานุศาสน์)
5. สถานประกอบกิจการล้างรถ จำนวน 2 แห่ง
6. ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 127 ร้าน
7. โรงแรม จำนวน 30 ห้อง 1 แห่ง

ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่จันมีฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียที่สำรวจพบ ดังนี้

1. ถนนลานนาไทย ท่อระบายน้ำรับน้ำเสียจากตลาดเช้าแม่จันและไม่สามารถระบายออกได้ทั้งหมดเนื่องจากระดับของท่อระบายแตกต่างกัน
2. ถนนหิรัญนคร ตั้งแต่ป้ายเทศบาลจนถึงสะพานท่าตันแพน มีน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น และมีปริมาณตะกอนทรายเฉลี่ยประมาณร้อยละ 25
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่ 2 ฝั่งลำเหมืองไชยบุรีปล่อยน้ำใช้จากครัวเรือนลงสู่แม่น้ำโดยไม่ผ่านกระบวนการบำบัด
4. ถนนสิทธิเขต (หน้าศาลเจ้าแม่จัน) ไม่มีน้ำเสียในท่อระบายน้ำ ตะกอนทรายได้รับการ ขุดลอกเรียบร้อยแล้ว
5. รางระบายน้ำรอบอาคารตลาดมีน้ำเสียขังในบ่อพักตะกอนส่งกลิ่นเหม็น
6. แม่น้ำจันมีวัชพืชขึ้นปกคลุมและบางจุดประชาชนแอบนำขยะมาทิ้งส่งกลิ่นเหม็น